

MYYN TIPISTEET

Myyntiteltojen kiinnittäminen.

Käytettävien teltojen kiinnityksessä tuulen varalta on ensisijaisesti noudatettava teltan valmistajan antamia ohjeita.

Mikäli käytössä ei ole valmistajan antamaa ohjetta, tulee noudattaa tätä pelastuslaitoksen antamaa ohjeistusta.

Pelastuslaitoksen ohjeen mukaisesti kiinnitetyt teltat eivät välttämättä pysy kiinnitettynä rajuilman sattuessa alueelle. Tämän vuoksi torin ylläpitäjä voi vaatia teltojen kiinnitysten tehostamista sekä teltojen käytön keskeyttämistä.



Minimipainot /telttakoko:

- 2x2m vähintään 2 kpl 20 kg:n painoja tai 3 kpl 15 kg:n painoja
- 4x4m vähintään 3 kpl 20 kg:n painoja tai 4 kpl 15 kg:n painoja
- 4x8m vähintään 5 kpl 20 kg:n painoja tai 6 kpl 15 kg:n painoja
- Kyseisten painojen pitää olla kunnolla kiinnitettävissä telttakehikkoon.
- Kyseessä voi olla myös esim. iso vedellä täytetty kanisteri, joka sidotaan teltta kulmaan vahvalla narulla.
- Jos teltan voi kiinnittää luotettavasti esim. viereiseen tolppaan tai kiinteään betonipainoon, voidaan irtopainoja vähentää tarpeen mukaan.
- **Huom! Luonnonkivet tms. ilman kiinnitystä olevat painoratkaisut eivät kelpaa.**

Myyntitelttojen paloturvallisuus


Letkun käyttöiän tarkastus:

Murtumia



Letkun tiiviyyden tarkastus:

Saippualliuos



Nestekaasu

Nestekaasun käytössä noudatetaan seuraavaa:

- Nestekaasun käytössä noudatetaan riittävää varovaisuutta
- Suositellaan 5 tai 6 kg:n nestekaasupulloja, mieluiten komposiitti.
- Kaikki torialueella olevat nestekaasupullot ovat kytkettyinä kulutuslaitteisiin
- Mahdolliset varapullot ja tyhjät pullot säilytetään ennalta määritellyssä varastotilassa
- Kaikki nestekaasulaitteet ovat CE-merkittyjä
- Kaikki nestekaasuletkut täyttävät niille asetetut määräykset
- Nestekaasuletkuun ei asenneta ilman sulkuja olevaa t-liitäntää
- Nestekaasun käyttöpaikkaan sijoitetaan vähintään yksi 6 kg:n käsisammutin sekä sammutuspeite
- Nestekaasun käyttöturvallisuustiedotetta noudatetaan
- Nestekaasulaitteet ja -asennukset tarkastetaan ennen käyttöönottoa, erityisesti tarkastetaan nestekaasuletkujen liitokset (esim. saippualliuoksella)

Jatkojohdot.

- Jatkojohtojen tulee olla hyväksytyjä ulkokäyttöön.
- Jokainen kauppias vastaa käyttämiensä sähkölaitteiden turvallisuudesta.
- Jatkojohdot tulee asentaa siten että ne eivät aiheuta vaaraa (esim. sähköisku, kompastuminen) torilla kävijöille.

Alueen siisteys.

Alueella olevat toimijat siistivät myyntipaikan ja keräävät toiminnastaan aiheutuneet roskat ja jätteet alueen jätteenkeräyspisteeseen riittävän usein tapahtuman aikana ja tapahtuman jälkeen.